水質検査結果書

No. fW2003975-003

2021年 1月 12日

パークス 株式会社 様

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査登録 宮崎県27水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市[illegible]００番地
Tel 0985-24-11[illegible] Fax 0985-24-1166
検査責任者 蛯原 直輔

受付日	2020年 12月 22日	受付方法	持込
採取日	2020年 12月 21日	時刻	－
天候	－	温度	－
検査期間	2020年 12月 22日 ～	2021年 1月 9日	
採水者	ご依頼者		
試料名	SC-HCLO-PKS(水道水希釈50ppm)	施設名	－
採水場所	パークス 株式会社	水源名	－

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mℓ	0	100 以下
大腸菌	/100mℓ	不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.0003 未満	0.003 以下
水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.00005 未満	0.0005 以下
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.001 未満	0.01 以下
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.001 未満	0.01 以下
ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.001 未満	0.01 以下
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.002 未満	0.02 以下
亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.010	0.04 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.001 未満	0.01 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	2.5	10 以下
フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.22	0.8 以下
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	0.04	1.0 以下
四塩化炭素	mg/ℓ	0.0002 未満	0.002 以下
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.005 未満	0.05 以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.004 未満	0.04 以下
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.002 未満	0.02 以下
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	0.01 以下
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001 未満	0.01 以下
ベンゼン	mg/ℓ	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/ℓ	0.33	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/ℓ	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/ℓ	0.004	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.003 未満	0.03 以下

判定	判定・備考内容は最終頁に記載
備考	

水質検査結果書

No. fW2003975-003

パークス 株式会社 様

2021年 1月 12日

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/ℓ	0.004	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/ℓ	0.004	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.003 未満	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/ℓ	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.008 未満	0.08 以下
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01 未満	1.0 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.02 未満	0.2 以下
鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.01 未満	0.3 以下
銅及びその化合物	mg/ℓ	0.01 未満	1.0 以下
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	12	200 以下
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.005 未満	0.05 以下
塩化物イオン	mg/ℓ	20	200 以下
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	61	300 以下
蒸発残留物	mg/ℓ	154	500 以下
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02 未満	0.2 以下
ジェオスミン	mg/ℓ	0.000001未満	0.00001 以下
2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.000001未満	0.00001 以下
非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.005 未満	0.02 以下
フェノール類	mg/ℓ	0.0005 未満	0.005 以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.5	3 以下
ｐH値	－	7.1(21.5℃)	5.8以上8.6以下
味	－	分析不可	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		－以下余白－	

判定	上記項目については、水道法の水質基準(浄水)に適合です。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。